



DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY - BIELANY  
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, tel. 22 373 36 74, faks 22 373 36 33  
sekretariat@dbfobielany.waw.pl, www.dbfobielany.waw.pl

Warszawa, 28 listopada 2022 r.

**WYKONAWCY**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „**Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2023 - 2026**”.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1:**

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zamieszczone dokumenty po zmianie, **w pozycji 47**

Zaktualizowanego formularza cenowego wciąż widnieją błędne moce zamówione.

powinno być.

**47. ŻEROMSKIEGO S. 81**

PAWILON KSIĘGARSKI

CW i Cwśr nie powinno być, mają tylko co.

Co.0,2310 MW

Nr licznika: 69036780/2012

SZKOŁA

Powinno być:

Zamówiona moc cieplna 0,3080 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2880 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0470 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0200 MW

Kwestia druga to:

Zamawiający odmówił przywrócenia mocy zamówionej dla pozycji 17, 44 powołując się na planowaną modernizację, po przeprowadzeniu której zastosowanie będą miały mocy wskazane przez Zamawiającego. Prosimy o potwierdzenie, iż w terenie do 01.01.2023 (planowany termin obowiązywania umowy) Miasto jako właściciel węzłów gwarantują zakończenie prac modernizacyjnych na nich i odbiór węzłów zgodnie z wydanymi warunkami zmiany mocy przez osoby upoważnione, a tym samym moc przez terminem 01.01.2023 już zostanie skorygowana.

W sytuacji kiedy zamawiający nie może zagwarantować realizacji powyższego, prosimy o zastosowanie w formularzu cenowym i OPZ aktualnie obowiązujących mocy dla:

#### **25. BRĄZOWNICZA 17**

Moce nie zgadzają się, powinno być:

Zamówiona moc cieplna 0,1171 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,0800 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0742 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0371 MW

Numer licznika: 69788347/00/15

#### **44. GWIAŻDZISTA 35**

Złe moce, powinny być:

Zamówiona moc cieplna 0,5659 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,4759 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1800 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0900 MW

Nr licznika: 78016494/AU/16

Po terminie 01.01.2023 i zakończeniu prac modernizacyjnych Zamawiający może złożyć wniosek o zmianę mocy zgodnie z wydanymi warunkami i zacznie ona obowiązywać od dnia hydraulicznej regulacji węzła cieplnego tym samym od tego okresu będzie rozliczany według nowej mocy

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający dokonuje zmian Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ w poniższym zakresie:

1) W pozycji nr 25 – Przedszkole nr 422, ul. Brązownicza 17, 01-929 Warszawa

Było:

*„Planowane zużycie energii cieplnej – 2800 GJ (48 miesięcy)*

*Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: A3/B1/C3*

Zamówiona moc cieplna **0,0764 MW** w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,0479 MW
2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  
maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0739 MW  
średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0285 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Brązownicza 17
2. Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 422
3. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa
4. Numer licznika: 200689/00
5. Powierzchnia całkowita budynku: 1437,22 m<sup>2</sup>
6. Kubatura budynku: 7332,3 m<sup>3</sup>

**Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026"**

Jest:

„Planowane zużycie energii cieplnej – **2800 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna **0,1171 MW** w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,0800 MW
2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:  
maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0742 MW  
średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0371 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Brązownicza 17
2. Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Przedszkole nr 422
3. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa
4. Numer licznika: 200689/00
5. Powierzchnia całkowita budynku: 1437,22 m<sup>2</sup>
6. Kubatura budynku: 7332,3 m<sup>3</sup>

**Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026”**

2) W pozycji nr 44 – XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka, ul. Gwiazdzista 35, 01-651 Warszawa

Było:

„Planowane zużycie energii cieplnej – **13 600 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna **0,4600 MW** w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,3700 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1800 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0900 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. Gwiazdzista 35
2. Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka
3. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa
4. Numer licznika: 78016494/AU/16
5. Powierzchnia całkowita budynku: 8157 m<sup>2</sup>
6. Kubatura budynku: 43570 m<sup>3</sup>

**Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026”**

Jest:

„Planowane zużycie energii cieplnej – **13 600 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna **0,5659 MW** w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,4759 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1800 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0900 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła ciepłego ul. Gwiaździsta 35
2. Węzeł ciepły jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka
3. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła ciepłego jest własnością Veolia Energia Warszawa
4. Numer licznika: 78016494/AU/16
5. Powierzchnia całkowita budynku: 8157 m<sup>2</sup>
6. Kubatura budynku: 43570 m<sup>3</sup>

**Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026"**

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w powyższym zakresie tj. dokonuje zmiany mocy zamówionej w pozycjach nr 25 i 44 Formularza cenowego. Zamawiający dokonuje również zmiany Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w zakresie mocy zamówionej w pozycji nr 47 Formularza cenowego w pkt 1 – Pawilon księgarski oraz w pkt 2 – Budynek szkoły, dostosowując go do treści Opisu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższymi zmianami, Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 6 ustawy Pzp dokonuje następującej zmiany treści zapisu:

- 1) Części XIV ust. 1 SWZ z „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2022 r. do godz. 10:00” na „Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.11.2022 r. do godz. 12:00”;
- 2) zapisu Części XV ust. 1 SWZ z „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2022 r. o godz. 10:30” na „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2022 r. o godz. 12:30”;
- 3) Części XVI ust. 1 SWZ z „Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni tj. do dnia 27.01.2023 r.” na „Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni tj. do dnia 29.01.2023 r.”

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 137 ust. 4 i ust. 5 ustawy Pzp dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w zakresie zmiany terminu składania oraz otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zaktualizowany załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz zaktualizowany załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy na swojej stronie internetowej.

Przedmiotowe wyjaśnienia/zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ w niniejszym postępowaniu i należy je uwzględnić w składanych ofertach.

DYREKTOR  
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty  
Bielany m.st. Warszawy  
  
Zofia Klusek